



APROB,
ADMINISTRATOR
Maracine Alin Madalin



CAIET DE SARCINI

1.OBIECTUL ACHIZITIEI

1.1 Achiziționarea de servicii de verificare, (incarcare si/sau reparare, daca este cazul) a stingatoarelor din punctele de lucru ale S.C.Piete si Targuri Craiova S.R.L.

2.CANTITATI

Serviciile de verificare, (incarcare si/sau reparare, daca este cazul) stingatoare se vor efectua pentru numarul si tipurile de stingatoare din dotarea S.C.Piete si Targuri Craiova S.R.L. astfel:

- STINGATOR PORTATIV TIP P6 - 55 buc.– PODUCATOR SC TEHNOSTING
- STINGATOR PORTATIV TIP P6 - 4 buc.– PODUCATOR MOBIAK SA
- STINGATOR PORTATIV TIP P6 - 5 buc.– PODUCATOR SC EUROSTING
- STINGATOR PORTATIV TIP G2 - 2 buc. – PODUCATOR SC GEFIL SA
- STINGATOR PORTATIV TIP P50 – 2 buc – PODUCATOR SC GEFIL SA
- STINGATOR PORTATIV TIP SM9 – 4 buc – PODUCATOR SC GEFIL SA

3.BAZA LEGALA

Aceste mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor ce se afla in dotarea S.C.Piete si Targuri Craiova S.R.L. pe punctele de lucru vor fi folosite si verificate in conformitate cu Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor art.19/lit.1 Normelor generale de aparare impotriva incendiilor (aprobrate cu Ordin 163/2007) art.129 si OMAI nr.87/2010 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor si totodata conform Ordinului Nr.138 din 23.10.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu care sunt obligatorii pentru utilizatori si persoanele autorizate.

4.CERINTE TEHNICE

Prestatorul de servicii va efectua urmatoarele operatii la mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor in conformitate cu reglementarile tehnice si standardelor tehnice specifice in vigoare:

- lucrarile trebuie sa se realizeze in conformitate cu instructiunile producatorului stingatorului de incendiu si trebuie sa utilizeze aceleasi mijloace tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta producatorului stingatorului de incendiu precum si aceleasi piese de schimb conform modelului certificat.

S.C. Piete si Targuri Craiova SRL a efectuat demersurile pentru aplicarea Regulamentului 679/2016,

Contact persoana responsabila cu protectia datelor cu caracter personal – mpf1502@yahoo.com

- durata de viață normată a stingătoarelor de incendiu este de 20 de ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului;
- aplicarea etichetelor de verificare;

Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se efectuează:

- a) după fiecare utilizare;
- b) la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producătorul stingătorului de incendiu;
- c) la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare;
- d) ori de câte ori se constată scăderea masei încărcăturii sub toleranța de umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingătoarele de incendiu cu CO₂, halon sau agent curat.

5. TERMEN DE EXECUTIE

Termenul maxim de prestare a serviciilor de verificare, încărcare și/sau reparare stingătoare este de maxim 3 zile.

6. CONDITII IMPUSE DE BENEFICIAR

Prestarea serviciilor de verificare (daca agentul de stingere este in termenul de valabilitate) ,incarcare (daca agentul de stingere are valabilitatea expirata) si/sau reparare stingatoare se va face pe baza de comanda dupa ce a fost efectuata in prealabil identificarea la toate stingatoarele din dotarea S.C.Piete si Targuri Craiva S.R.L.si in functie de necesitati si totodata conform graficului (ANEXA).

In cazul inlocuirii unor componente ale stingatoarelor, piesele de schimb se vor plati numai in baza intocmirii unui proces verbal de constatare acceptat de catre beneficiar (ANEXA).

Ofertantii vor prezenta un pret pentru fiecare tip de piesa defecta pe care o vor schimba pe tipuri de stingatoare.

Ofertantii vor prezenta un pret pentru incarcare pe fiecare tip de stingator.

Ofertantii vor prezenta un pret pentru verificare pe fiecare tip de stingator.

Prestatorul va emite certificate de scoatere din uz a stingatoarelor necorespunzatoare (daca este cazul)

Prestatorul va face dovada atestarii acordate de catre organele abilitate conform OMAI nr.87/2010 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor si este agreat de catre producatori de stingatoare SC GEFIL SA, SC TEHNOSTING ECHIPAMENTE SRL, MOBIAK SA si SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL, conform art.12 din OMAI 138/2015

Prestatorul renincarca pe cheltuiala sa stingatoarele care au fost folosite la probele efectuate cu ocazia receptiilor, probe ce se vor efectua prin sondaj.

Transportul stingatoarelor se va face la si de la punctele de lucru ale beneficiarului (ANEXA) cu mijloace proprii.

SC Piete si Targuri Craiova SRL a efectuat demersurile pentru aplicarea Regulamentului 679/2016,

Contact persoana responsabila cu protectia datelor cu caracter personal – mpf1502@yahoo.com

Pentru serviciile oferite care fac obiectul prezentului caiet de sarcini cheltuielile privind manopera si transportul intră in costul prevazut in contractul incheiat si semnat de ambele parti.

Stingatoarele vor fi luate pentru verificare, de catre prestator in prezenta unui reprezentant al beneficiarului, in baza unui proces verbal de predare-primire in care se vor consemna piesele de schimb (daca este cazul), numarul si tipul stingatoarelor, fara a pune in pericol desfasurarea activitatilor in caz de incendiu a obiectivului.

In procesul verbal de receptie incheiat la terminarea lucrarilor se va consemna numarul si tipul stingatoarelor pentru care s-au prestat serviciile de verificare, (incarcare si/sau reparare daca este cazul).

Prestatorul este raspunzator pentru nefunctionarea stingatoarelor in caz de inceput de incendiu, precum si de eventualele daune produse de descarcarea accidentala sau explozia acestora.

Prestatorul va emite garantie, declaratii de conformitate pentru serviciile prestate, si factura fiscala;

Mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor trebuie sa indeplineasca si sa asigure criteriile si nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice aplicabile si de specificatiile tehnice de referinta;

Mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor trebuie sa asigure fiabilitatea si eficienta necesara, conform reglementarilor tehnice specifice.

Mentionam ca valoarea contractului va fi cea reiesita doar din verificarea stingatoarelor, iar pentru incarcare si reparare daca va fi cazul, se va emite de catre prestator un proces verbal de constatare acceptat de catre beneficiar, fapt pentru care se va intocmi o comanda ferma, in vederea remedierii deficientelor constatate.

Facturile in original vor fi depuse la secretariatul beneficiarului in vederea inregistrarii si certificarii in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii.

Neindeplinirea oricarei cerinte din caietul de sarcini de catre prestator, da posibilitatea achizitorului de a rezilia contractul de servicii.

Intocmit,
Inspector Specialitate
Acrivopol Cosmin





S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA

SITUATIA STINGATOARELOR PE PUNCTELE DE LUCRU ALE S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Anexa caiet de sarcini


PIATA	Adresa	Numar si tipuri de stingatoare	Data verificarii	Data expirarii	Obs.
Piata Centrala - Sediul	Calea Bucuresti nr.51	- 4buc tip P6 - 2buc tip G2	August - 2017	August - 2018	
Piata Centrala – Platoul Mare	Calea Bucuresti nr.51	- 19buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Centrala – Spatii comerciale- Produce Prambalate	Calea Bucuresti nr.51	- 2buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Centrala – Hala Carne	Calea Bucuresti nr.51	- 3buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Centrala – Magazin Lactate	Calea Bucuresti nr.51	- 2buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Centrala – Platoul Mic	Calea Bucuresti nr.51	- 3buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Centrala – Magazie materiale	Calea Bucuresti nr.51	- 1buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Centrala – Ateliere Intretinere	Calea Bucuresti nr.51	- 1buc tip P6 - 1buc tip p6 (vechi)	August - 2017	August - 2018	
Piata Centrala – Platforma gunoi	Calea Bucuresti nr.51	- 2buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Craiova Noua-Big - Sediul	Aleea Hortensiei,nr.2A	- 1buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Craiova Noua-Big Platou agroalimentar	Aleea Hortensiei,nr.2A	- 5buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Orizont – Platou agroalimentar	Str. Nicolae Coculescu , nr.24	- 2buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Chiriac – Spatii+Sediul	Str.Pietei, nr.1	- 1buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Targ Municipal Craiova - Sediul	Str.Gerota, nr.7	- 1buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Targ Municipal Craiova – Platou vanzare haine second-hand si alte produse	Str.Gerota, nr.7	- 2buc tip P50	August - 2017	August - 2018	
Targ Municipal Craiova - Sediul	Str.Gerota, nr.7	- 4buc tip P6	Decembrie -	Decembrie - 2018	

			2017		
Targ Municipal Craiova - Sediu	Str.Gerota, nr.7	- 4buc tip SM9	Decembrie - 2017	Decembrie - 2018	
Piata Garii – Platou agroalimentar+teren aferent	Bld. Dacia, nr. 219	- 2buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Valea Rosie-Platou Agroalimentar + Sediu	Cart.Eroilor,Str.22Decembrie 1989,nr.30	- 3buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Brazda lui Novac-Platou agroalimentar+teren aferent +sediu	Str.Brazda lui Novac,nr.66 A	- 3buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Brazda lui Novac-Spatiu Comercial Preambalate	Str.Brazda lui Novac,nr.66 A	- 1buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Garii – Sediu	Bld. Dacia, nr. 219	- 1buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Ciuperca – Platou agroalimentar	Bld.Stirbei Voda nr.17L	- 1buc tip P6	August - 2017	August - 2018	
Piata Dezrobirii – Platou agroalimentar	Str.Dezrobirii, nr.180	- 1buc tip P6	August - 2017	August - 2018	

STINGATOARE TIP P6; TIP G2; TIP P50; TIP SM9 = 72 buc.

TOTAL STINGATOARE : TIP P6 = 60buc. -- AUGUST- 2018
TIP P6 = 4buc. -- DECEMBRIE- 2018
TIP G2 = 2buc. -- AUGUST - 2018
TIP P50 = 2buc.-- AUGUST -2018
TIP SM9 = 4buc. – DECEMBRIE -2018

Intocmit,
Inspector Specialitate
Acrivopol Cosmin





S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011


Tel/Fax:0251/410696

Anexa la Caietul de sarcini².....

NR. CRT.	PIESE STINGATOARE	PRET RON FARA TVA
1	Manometru presiune P6,SM9, P50	5
2	Corp evacuare P6, SM9,G2	25
4	Ansamblu furtun refulare P6, SM9	8
5	Corp evacuare P50	60
6	Ansamblu furtun P50	80

Intocmit,

Inspector Specialitate

Acrivopol Cosmin 

SC Piete si Targuri Craiova SRL a efectuat demersurile pentru aplicarea Regulamentului 679/2016.

Contact persoana responsabila cu protectia datelor cu caracter personal – mpf1502@yahoo.com

Locatii prestare servicii verificare stingatoare

Nr. Crt.	Loc prestare serviciu	Adresa
1	PIATA CENTALA	Str.Calea Bucuresti,Nr.51
2	PIATA CRAIOVITA-BIG	Aleea Hortensiei,Nr.2A
3	PIATA VALEA ROSIE	Cart.Eroilor,Str.22Decembrie 1989,Nr.30
4	PIATA ORIZONT	Str. Nicolae Coculescu, Nr.24
5	PIATA BRAZDA LUI NOVAC	Str.Brazda lui Novac,Nr.66 A
6	PIATA GARII	Bld. Dacia, Nr. 219
7	PIATA CHIRIAC	Str.Pietii, Nr.1
8	TARG MUNICIPAL CRAIOVA	Str.Dimitrie Gerota,Nr.7
9	PIATA CIUPERCA	B-dul Știrbei Vodă, nr. 17L
10	PIATA DEZROBIRII	Str. Dezrobirii Nr.180